

## Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

<b>Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:</b>	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.	
<b>Adresa:</b>	Priemyselná 12,965 63 Žiar nad Hronom	
<b>IČO:</b>	44 069 472	

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2025	Mesto ZH	TV	50 453	48 433	96,00	
2025	ZSNP a Priemyselná ul.	TV	29 003	25 891	89,27	
2025	Parovod	P	7 837	6 923	88,34	

V komentári prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť rozvodu tepla.

### Spôsob výpočtu

Energetická účinnosť rozvodu tepla sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

$$\eta_{rt} = \frac{Q_{vyst}}{Q_{vst}} \times 100$$

$\eta_{rt}$  - účinnosť rozvodu tepla vyjadrená v percentách,

$Q_{vyst}$  - množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla vyjadrené v MWh,

$Q_{vst}$  - množstvo tepla na výstupe do rozvodu tepla vyjadrené v MWh.

Zodpovedná osoba za VÚZH:

Ing. Martin Cíger, [martin.ciger@veolia.com](mailto:martin.ciger@veolia.com), +421 917 846 083

V Žiari nad Hronom, dňa 22.1. 2026