

# Distribúcia elektriny

## T6.1

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Prevádzkovateľ MDS podľa vyhlášky č. 236/2016 § 3 písm. o) bod 1.4. a 2.4.

Tabuľka č. 6.1

Názov spoločnosti:	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.	
Sídlo spoločnosti:	Priemyslená 12, 965 63 Žiar nad Hronom	
IČO:	44 069 472	
Obdobie:	1.1.2017 - 31.12.2017	
Celkový počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom ku koncu roka:		75
Z toho	Na napätovej úrovni nad 1 kV:	22
	Na napätovej úrovni do 1 kV mimo domácností:	53
	Na napätovej úrovni do 1 kV v domácnosti:	
Vyhotovil/meno:	Lucia Filová	
Telefón/email:	045/601 4601	lucia.filova@veolia.com
Dátum:	12.2.2018	

### Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

## T6.2

Úroveň dodržiavania štandardov kvality distribúcie elektriny  
Prevádzkovateľ MDS podľa vyhlášky č. 236/2016 § 3 písm. o) bod 1.4. a 2.4.

Tabuľka č. 6.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	$XD_i$
§ 3, písm. a)	D <sub>1</sub> C		1.00	6	6.00
	D <sub>1</sub> N				
§ 3, písm. b)	D <sub>2</sub> C	2	1.00	5	5.00
	D <sub>2</sub> D	2			
§ 3, písm. c)	D <sub>3</sub> C		1.00	7	7.00
	D <sub>3</sub> D				
§ 3, písm. d)	D <sub>4</sub> C	1	1.00	6	6.00
	D <sub>4</sub> D	1			
§ 3, písm. e)	D <sub>5</sub> C		1.00	7	7.00
	D <sub>5</sub> D				
§ 3, písm. f)	D <sub>6</sub> C		1.00	7	7.00
	D <sub>6</sub> D				
§ 3, písm. g) prvý bod	D <sub>7</sub> C	4	1.00	6	6.00
	D <sub>7</sub> D	4			
§ 3, písm. g) druhý bod	D <sub>8</sub> C	4	1.00	6	6.00
	D <sub>8</sub> D	4			
§ 3, písm. h)	D <sub>9</sub> C	66	1.00	6	6.00
	D <sub>9</sub> D	66			
§ 3, písm. i)	D <sub>10</sub> C	66	1.00	6	6.00
	D <sub>10</sub> D	66			
§ 3, písm. j)	D <sub>11</sub> C		1.00	4	4.00
	D <sub>11</sub> D				
§ 3, písm. k)	D <sub>12</sub> C		1.00	4	4.00
	D <sub>12</sub> D				
§ 3, písm. l)	D <sub>13</sub> C	1	1.00	4	4.00
	D <sub>13</sub> D	1			
§ 3, písm. m)	D <sub>24</sub> C		1.00	7	7.00
	D <sub>24</sub> D				
§ 3, písm. n)	D <sub>25</sub> C		1.00	4	4.00
	D <sub>25</sub> D				
§ 3, písm. o), SAIDIN	D <sub>26</sub>	7.67	1.00	6	6.00
§ 3, písm. o), SAIFIN	D <sub>27</sub>	0.59	1.00	5	5.00
§ 3, písm. o), ISS	D <sub>28</sub>	0.00000	1.00	4	4.00
<b>XD - celková úroveň dodržiavania ŠK</b>					<b>100.00</b>
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					<b>93.40</b>

### Vysvetlivky:

- Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
- D<sub>i</sub>C je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
- D<sub>i</sub>N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
- D<sub>i</sub>D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
- D<sub>26</sub>, D<sub>27</sub>, D<sub>28</sub> - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.

## T6.3

### Porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS

Tabuľka č. 6.3

Ukazovateľ		Rok t-1	Rok t-2
SAIDI	SAIDIN	7.67	35.32
	SAIDIN§5		
	SAIDINC	7.67	35.32
	SAIDIP	243.28	240.36
SAIFI	SAIFIN	0.59	0.30
	SAIFIN§5		
	SAIFINC	0.59	0.30
	SAIFIP	0.88	0.85
ISS	0.0000	0.0001	

#### Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

## T6.4

### Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XD

Tabuľka č. 6.4

Rok	Hodnota XD
t-1	100.00
t-2	100.00

#### Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

## T10.8.1

### Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)

Tabuľka č. 10.8.1

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN	Celkový počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v roku t-1 [MWh]

## T10.8.2

### Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d)

Tabuľka č. 10.8.2

Vznik udalostí podľa § 5	Celkový počet udalostí v roku t-1	Celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie distribúcie elektriny v roku t-1 vyjadrená v tvare HH:MIN	Celkový počet dotknutých odberných miest pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny v roku t-1 z dôvodu vzniku udalosti [MWh]
písm. b); živelná pohroma				
písm. c); tretia osoba				
písm. d); ohrozenie života				

## T10.8.3

### Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Tabuľka č. 10.8.3

Celkový počet udalostí v roku t-1, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)	
---	--

## T10.8.4

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	

## T11.2.1

Evidencia uhradených 0,00

Tabuľka č. 11.2.1

Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny podľa vyhlášky	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 3 písm. a)							0,00	0,00		
§ 3 písm. b)							0,00	0,00		
§ 3 písm. c)							0,00	0,00		
§ 3 písm. d)							0,00	0,00		
§ 3 písm. e)							0,00	0,00		
§ 3 písm. f)							0,00	0,00		
§ 3 písm. g)							0,00	0,00		
§ 3 písm. h)							0,00	0,00		
§ 3 písm. i)							0,00	0,00		
§ 3 písm. j)							0,00	0,00		
§ 3 písm. k)							0,00	0,00		
§ 3 písm. l)							0,00	0,00		
§ 3 písm. m)							0,00	0,00		
§ 3 písm. n)							0,00	0,00		
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dom. + Mimo dom.		0,00		0,00		0,00		0,00		0

**Vysvetlivky:**

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

## T11.2.2

Evidencia odmietnutých KP

Tabuľka č. 11.2.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

**Poznámka:**

Ak je to potrebné, pridajte riadky.